PRZEKRÓJ 1-1



1-1

KOMIN MUROWANY DO NAPRAWY

NAJBARDZIEJ ZDEGRADOWANY FRAGMENT POŁAĆ DACHOWEJ / BSW, POWYŻEJ Z PAPY POW. OK. 102m2

102,70

25,70

26,40

25,30

25,30

RZUT DACHU - BUDYNEK "A"

BUDYNEK "C"

20,20

40,50

20,30

UWAGI - instalacja odgromowa:
1. Przyjęta klasa ochrony odgromowej IV.
2. Zwody poziome wykonać drutem cynkowanym dn 8mm, klejonym do pokrycia dachu,
3. Zwody łączyć do obróbek blacharskich dachu,
4. Przewód odprowadzający naprężny prowadzony na elewacji,
5. Stosować igłice odgromowe w miejscach wskazanych na rysunku,
6. Wysokości iglic i masztów odgromowych skorygować na etapie dokumentacji wykonawczej,
7. Osprzęt instalacji odgromowej i wyrównawczej ze stali cynkowanej ogniowo w standardzie DEHN, Spirprol.
8. Przy zbliżeniach do tras kablowych na przewody odgromowe należyć grubościenne rury osłonowe odporne na promieniowanie UV

WYWIETRZAK DACHOWY KOMINEK Ø400

WYWIETRZAK DACHOWY KOMINEK Ø400

WYWIETRZAK DACHOWY KOMINEK Ø400

PRZEWÓD GSM NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ MOCOWANE DO POKRYCIA Z PAPY NA KOŁKACH BETONOWYCH W ROZSTAWIE OZ 200 cm

KOTWIĄCE ŚCIANY MOCOWANA KOTWICĄ DOGRANICZĄCĄ

BUDYNEK "B"

BUDYNEK "D"

BUDYNEK "E"

KONTENER STACJI BAZOWEJ GSM

OBRÓBKI BLACHARSKA SZEROKOŚĆ 30cm

MASZT LOTNICZEGO ŚWIATŁA NAWIGACYJNEGO - DO ZACHOWANIA

UZIEMIENIE KONSTRUKCJI WSPORCZEJ I PRZEWODÓW GSM

1-1

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE

LEGENDA:

Przewód odprowadzający naprężny drut AlMgSi dn. 8 ocynkowany na elewacji lub w narożnikach na "listwach" podłoża

Zacisk probierczy

drut odgromowy AlMgSi śr. 8 mm

Zwody połączone do obróbek blacharskich, ekorogowić na budowie

Uziom płytowy pogłębiony 8÷10 Otm Cynkowany dn 16 mm

Igłica odgromowe AlMgSi dn 16 wolnowiejący na na standardowej podstawie betonowej jednoczęściowe h =1,2m

ABZ Consulting sp. z o.o.
ul. Smolańska 4, lok.207
70-026 Szczecin

Projektant: arch. Marek Bączkowski
up.mo nr 10/0426 — podpis

Projektant: inż. Piotr Kaczmarek
upr. bud. 2/WZ/0/2010 — podpis

Projektant: mgr Norbert Wiatrów
up.mo nr 10/0250 — podpis

Sprawdzający: arch. Marek Bączkowski
up.mo nr 10/0426 — podpis

Obiekt (adres, nr ewid.):
rozwój obiektu: HARDAK
rozwój inwestycji: "Dowy łączności wiejskiej" w Rogowie i rozwój infrastruktury technicznej gminy

Temat projektu:
ROGÓWEK, gm. Trzcińsko, ulica: godlicz, arg. zachodniopomorskie

Inwestor:
MUZUM GRAŻYNA HOLIŃSKA
ul. Kościuszki 1, 70-001 Szczecin
Nr NIP 8761199703

Temat projektu:
PRZEKRÓJ 1-1
RZUT DACHU - BUDYNEK "A"

Branża:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA I ELEKTR.

Faza:
PROJEKT BUDOWLANY

skala:	data:	nr:
1:200	07/12/09.632	01

PRAWA AUTORSKIE (OSTRZEŻENIE) I OPT MATY WIDOWSKI
Niniejsza dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie bez zgody autora zabronione.